

Р/с 40702810240170100600
в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ИНН 5018000402 / КПП 501801001



АО НВП «Болид»
141074 г. Королев, Московской обл.,
ул. Пионерская, д 4, корп. 11, пом 205
Тел./факс (495) 775-7155
E-mail: info@bolid.ru; http://bolid.ru

ИСО 9001

Исх. № 31 от 19.01.2026
На № 357-11 от 28.11.2025

Генеральному директору
ЗАО «НПП «МЕТА»
Рябову А.П.

Уважаемый Александр Павлович!

Специалистами НВП «Болид» рассмотрен предоставленный комплект документов (Программа и методика испытаний стенда; Протоколы испытаний стенда; Акт о результатах испытаний стенда) по результатам испытания интеграции оборудования производства АО НВП «Болид» и ЗАО «НПП «МЕТА» в части приема управляющих сигналов запуска оповещения по двум каналам интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU.

На основании предоставленных материалов считаем возможным согласовать предложенную схему интеграции для выполнения требований п.5.4 Свода правил СП 484.1311500.2020 изм.1 в части обеспечения защиты от единичной неисправности в линии связи между СПС и СОУЭ.

Зам. генерального директора

Путилин И.П.